



nettoyage des systèmes de chauffage
Date : jeudi 21 juillet 2016

Généralités

Mandataire	SARL Plomberie Chauffage
Représenté par	Mr Dupont

Client

Commanditaire	Mr Henri
Objet (adresse)	39 quai de la marne
Année d'installation	1980

Indications canalisations

Diamètre intérieur max (mm)	20
Plus grosse largeur nominale de la ligne de distribution (mm)	20
Volumes des sections de nettoyage (l)	100
Nombre de circuits de chauffage	1

Données de nettoyage Virafal

Quantité totale d'eau de nettoyage (l)	472
Temps total du nettoyage (hh:mm:ss)	00:30:07

nettoyage 1

Débit (m/s)	0,45
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:01:11
Quantité d'eau de nettoyage (l)	10
Début du nettoyage	14:12 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	14:13 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Eau

nettoyage 2

Débit (m/s)	0,71
-------------	------

Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:00:36
Quantité d'eau de nettoyage (l)	8
Début du nettoyage	14:14 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	14:15 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Eau

nettoyage 3

Débit (m/s)	0,88
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:05:58
Quantité d'eau de nettoyage (l)	99
Début du nettoyage	14:45 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	14:51 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Eau

nettoyage 4

Débit (m/s)	0,95
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:00:57
Quantité d'eau de nettoyage (l)	17
Début du nettoyage	14:51 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	14:52 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Eau

nettoyage 5

Débit (m/s)	0,65
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:00:44
Quantité d'eau de nettoyage (l)	9
Début du nettoyage	14:52 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	14:53 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Air permanent-Eau

nettoyage 6

Débit (m/s)	0,88
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:01:27
Quantité d'eau de nettoyage (l)	24
Début du nettoyage	14:53 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	14:54 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Eau

nettoyage 7

Débit (m/s)	0,90
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:01:28
Quantité d'eau de nettoyage (l)	25
Début du nettoyage	14:55 21 juillet 2016

Fin du nettoyage	14:56 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Eau

nettoyage 8

Débit (m/s)	0,85
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:02:11
Quantité d'eau de nettoyage (l)	35
Début du nettoyage	14:56 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	14:59 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Impulsions

nettoyage 9

Débit (m/s)	0,72
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:05:16
Quantité d'eau de nettoyage (l)	71
Début du nettoyage	14:59 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	15:04 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Air permanent-Eau

nettoyage 10

Débit (m/s)	0,91
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:04:06
Quantité d'eau de nettoyage (l)	70
Début du nettoyage	15:04 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	15:08 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Impulsions

nettoyage 11

Débit (m/s)	0,90
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:02:43
Quantité d'eau de nettoyage (l)	46
Début du nettoyage	15:08 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	15:11 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Eau

nettoyage 12

Débit (m/s)	0,72
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:00:31
Quantité d'eau de nettoyage (l)	7
Début du nettoyage	15:11 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	15:11 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Air permanent-Eau

nettoyage 13

Débit (m/s)	0,91
Durée du nettoyage (hh:mm:ss)	00:02:59
Quantité d'eau de nettoyage (l)	51
Début du nettoyage	15:11 21 juillet 2016
Fin du nettoyage	15:14 21 juillet 2016
Numéro de l'appareil	0903101008
Méthode	Impulsions

Ordre de nettoyage

1.	circuit
2.	radiateur etage
3.	radiateur RDC

Contrôle d'étanchéité

Date du contrôle d'étanchéité	21 juillet 2016
Type de contrôle d'étanchéité	Humide

Matière des canalisations

Cuivre	Oui
Plastique	Oui

Rapport

Les composants et les appareils démontés sont remontés correctement, les robinets de maintenance sont conformément remis en état de fonctionnement.	Oui
Le nettoyage des canalisations de chauffage s'est déroulé correctement	Oui

Signature du mandataire/représentant (Lieu/Date)

Signature du commanditaire/représentant (Lieu/Date)