
Date: avr 2022 Pages : 1/7

PACK SOLAIRE ASTREA - PACK E - PSOLCHECSPBM

Pack E - solaire thermique avec soutien primaire

Description

Le pack solaire complet ASTREA PSOLCHECSPBM (Pack E) a été conçu pour la production d'eau chaude sanitaire et la préparation d'eau de chauffage. Ce pack est composé de nombreux éléments, dont plusieurs panneaux solaires plats et un ballon de 200 ou 300L suivant la référence choisie. Les kits de fixations sont également compris dans le pack, ils sont choisi en fonction du nombre de capteurs et surtout du type de toiture.



Fonctionnement

Le fluide caloporteur (eau + glycol) réchauffé dans le capteur est envoyé dans l'échangeur du ballon, qui par échange thermique, réchauffe l'eau de chauffage stockée dans ce ballon.

L'eau chaude sanitaire est produite par l'intermédiaire d'un échangeur à plaques intégré au ballon. Lorsque l'énergie solaire disponible n'est plus suffisante, le soutien primaire prend le relais pour assurer la production d'eau de chauffage et donc d'eau chaude sanitaire à la température demandée.

Caractéristiques du panneau

Structure aluminium épaisseur 0,5mm,

Traitement anti corrosion Magnelis®,

Isolation en laine minérale épaisseur 30mm, anti condensation,

Couverture en verre trempé,

Panneau solaire seul de 2,4m² montage vertical,

Dimensions: 1280 x 1960 x 80 mm,

Poids: 41 kg (vide et emballé),

Raccord tube cuivre Ø22mm épaisseur 0,7mm,


Volume d'eau 1,9 Litres,

Température maximale d'utilisation 199°C,

Pression maximale d'utilisation 10 bar.







- 1 Isolation laine minérale épaisseur 30 mm, densité 24 kg/m3, anti-condensation
- 2 Cadre aluminium revêtement anti-corrosion Magnelis ®, épaisseur 0,5 mm
- 3 Connexion Ø22 mm, Haute et Basse
- 4 Absorbeur rigide en bronze, avec revêtement en aluminium sur une face, soudage laser, 11 tubes en Cu Ø8, épaisseur 0,4 mm
- **5** Verre trempé anti-grêle.






Date : avr 2022 Pages : 2/7

PACK SOLAIRE ASTREA - PACK E - PSOLCHECSPBM

Dimensions du panneau

PSOL25VM				
Α	1280 mm			
В	1960 mm			
С	1910 mm			
D	1210 mm			



■ Données d'efficacité

Référence Solar Keymark: SKM10109.1


	référence produit	Surface de référence, A _{sol} (m²)	Rendement sur collecteur*(ηcol)
I	PSOL25VM	2,4	57%

Données requises pour EU812/2013				
Efficacité sans perte (rendement)	0,77			
Coefficient du premier ordre (a1)	4,24	W/m².K		
Coefficient du Second-ordre (a2)	0,019	W/m ² .K ²		
Variation selon l'angle d'incidence (Sud 0°)	0,95			

Le rendement sur collecteur est défini par EU811/2013 pour un écart de température de 40°K entre le collecteur et l'air ambiant pour une irradiance de 1000W/m²

■ Carte de l'ensoleillement en France

À noter que cet ensoleillement aura un impact direct sur le rendement de votre installation solaire.



Date: avr 2022 Pages : 3/7

PACK SOLAIRE ASTREA - PACK E - PSOLCHECSPBM

Caractéristiques techniques du ballon




Référence	Volume	Bal	lon	Échai	ngeur	Débit mini/maxi	Surface de	Classe
Reference	(L)	Pmax	Tmax	Pmax	Tmax	module ECS	l'échangeur	énergétique
BM02PECS1STHE	180	3 bar	99°C	6 bar	99°C	2-40 l/min	1,2 m²	В
BM03PECS1STHE	278	3 Dai	33 C	o pai	33 C	2-40 l/min	1,4 m²	В




Pour plus d'informations concernant le ballon, vous pouvez vous référer à la fiche technique détaillée du ballon accessible directement sur notre site internet via la barre de recherche ou encore le catalogue interactif.

Dimensions et raccordements du ballon



Référence		Dimensions (en mm)								
Reference	De	Н	R	H1	H2	Н3	H4	H5	Н6	H7
BM02PECS1STHE	550	1539	1650	176	218	541	631	741	1034	71
BM03PECS1STHE	650	1580	1720	190	232	555	645	755	1048	1085

Α	Du générateur/Envoi au chauffage 1"1/2 F
В	Retour chauffage/Au générateur 1"1/2 F
С	Sonde 1/2"
D	Entrée échangeur 3/4"
Н	Sortie échangeur 3/4"
I	Connexion pour thermoplongeur électrique 1"1/2 F
L	Sortie eau chaude sanitaire 3/4"
M	Entrée eau froide sanitaire 3/4"



Date : avr 2022 Pages : 4/7

PACK SOLAIRE ASTREA - PACK E - PSOLCHECSPBM

Fonction du groupe de transfert solaire

Le groupe de transfert solaire permet; à l'aide de sa régulation; d'effectuer le transfert du circuit primaire solaire entre le ou les panneaux et l'échangeur du ballon.

Caractéristiques techniques

Température max de fonctionnement : 130°C

Pression de service à froid : 2 bar

Tarage soupape : 6 bar Échelle manomètre : 0-10 bar

Alimentation électrique : 230V - 50 Hz

Échelle du débitmètre : 2-12 l/min

Connexions des circuits de départ et de retour : 3/4" F


Connexion soupape de sécurité solaire : 3/4" F Raccordement vase d'expansion : 3/4" M Connexions pour le remplissage : 3/4" M

Mise en service

- Fermer complètement la vanne du débitmètre et se raccorder aux vannes de remplissage,
- Faire circuler l'eau jusqu'à ce qu'elle ressorte nette en pensant bien à forcer l'ouverture du clapet anti-retour en tournant de 45° la vanne de retour (couleur bleue),
- Répéter l'opération cette fois-ci pour le remplissage avec le fluide glycolé dilué à 50% en fermant la vanne de retour située sous le débitmètre jusqu'à atteindre une pression de 2 bar dans l'installation,
- Rouvrir la vanne du débitmètre,
- Effectuer la purger et le dégazage du circuit, en faisant circuler le fluide à la vitesse maximale de la pompe puis rajouter du fluide si nécessaire.

Dimensions et raccordements

1	Vanne de départ avec thermomètre
2	Tube de départ
3	Dégazeur manuel
4	Pipettes pour le remplissage
5	Vannes de remplissage
6	Coque d'isolation
7	Débitmètre avec remplissage du système solaire
8	Adaptateur pour pompe 130 mm
9	Circulateur solaire
10	Vanne de retour avec thermomètre et clapet anti-retour
11	Raccordement vase d'expansion
12	Manomètre
13	Soupape de sécurité solaire





Date : avr 2022 Pages : 5/7

PACK SOLAIRE ASTREA - PACK E - PSOLCHECSPBM

■ Fonction de la régulation solaire

La régulation solaire RS4 a été conçue pour la commande et le réglage de vitesse d'une pompe à haut rendement dans les systèmes de chauffage solaire. Il est également équipé d'une sortie PWM.



Caractéristiques techniques

- Entrées : 4 sondes de température PT1000, 1 sonde Grundfos Direct SensorTM VFD

- Sorties: 2 relais semi-conducteurs, 1 sortie PWM

- Fréquence PWM : 512Hz- Tension PWM : 10,5V

- Pouvoir de coupure : 1(1)A, 240V (relais semiconducteur)

- Pouvoir total de coupure : 2A, 240V - Alimentation : 100–240V (50–60Hz)

- Type de connexion : X - Stand-by : 0,59W

Classe des régulateurs de température : IContribution à l'efficacité énergétique : 1%

Fonctionnement : type 1.C.Y
 Tension de choc : 2,5kV
 Interface de données : VBus®
 Sortie de courant VBus® : 35mA

- Fonctions : contrôle de fonctionnement, compteur d'heures de fonctionnement, fonction capteurs tubulaires, fonction thermostat, réglage de vitesse, option drainback et booster et bilan calorimétrique

- Boîtier : plastique, PC-ABS et PMMA

- Montage : mural ou dans un tableau de commande

- Affichage / Ecran : écran System-Monitoring pour visualiser l'ensemble de l'installation, affichage 16 segments, affichage 7 segments, 8 symboles pour contrôler l'état du système

- Commande: 3 touches

- Type de protection : IP 20 / IEC 60529


- Classe de protection : I

- Température ambiante : 0...40 °C


- Degré de pollution : 2

- Dimensions: 172x111x49mm


Présentation simplifiée des systèmes



Système de chauffage solaire standard (page 8)




Système de chauffage solaire avec chauffage d'appoint (page 11)



Système de chauffage solaire standard avec évacuation de l'excès de chaleur (page 16)

Date: avr 2022 Pages : 6/7

SCHÉMA ET NOMENCLATURE PSOLCHECSPBM22-22TP



Nomenclature PSOLCHECSPBM22-22TP

PSOL25VM Panneau solaire					
BM02PECSISTHE et production d'ECS instantanée et production d'ECS instantanée AT B GTSD Groupe de transfert solaire MT252720C Mitigeur thermostatique solaire MAG2 Cartouche anti calcaire MF 3/4" RS4 Régulation solaire V018S Vase d'expansion solaire 18L KMVS Support pour vase solaire DGRS15 Doigt de gant 1/2" avec presse étoupe DGRS20 Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe x1 B x1 C x1 C x1 G x1 G x1 G x2 II	PSOL25VM	Panneau solaire		x2	A
MT252720C Mitigeur thermostatique solaire x1 D MAG2 Cartouche anti calcaire MF 3/4" x1 E RS4 Régulation solaire x1 F V018S Vase d'expansion solaire 18L x1 G KMVS Support pour vase solaire x1 H DGRS15 Doigt de gant 1/2" avec presse étoupe x2 I DGRS20 Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe x1 J	BM02PECS1STHE		000	x1	В
MAG2 Cartouche anti calcaire MF 3/4" x1 E RS4 Régulation solaire x1 F V018S Vase d'expansion solaire 18L x1 G KMVS Support pour vase solaire x1 H DGRS15 Doigt de gant 1/2" avec presse étoupe x2 I DGRS20 Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe x1 I	GTSD	Groupe de transfert solaire		x1	G
RS4 Régulation solaire x1 F V018S Vase d'expansion solaire 18L x1 G KMVS Support pour vase solaire x1 H DGRS15 Doigt de gant 1/2" avec presse étoupe x2 I DGRS20 Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe x1 J	MT252720C	Mitigeur thermostatique solaire		x1	D
V018S Vase d'expansion solaire 18L x1 G KMVS Support pour vase solaire x1 H DGRS15 Doigt de gant 1/2" avec presse étoupe x2 I DGRS20 Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe x1 J	MAG2	Cartouche anti calcaire MF 3/4"		x1	E
KMVS Support pour vase solaire x1 H DGRS15 Doigt de gant 1/2" avec presse étoupe x2 I DGRS20 Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe x1 I	RS4	Régulation solaire	3	x1	6
DGRS15 Doigt de gant 1/2" avec presse étoupe x2 DGRS20 Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe x1	V018S	Vase d'expansion solaire 18L		x1	G
DGRS20 Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe x1	KMVS	Support pour vase solaire	1	x1	(H)
	DGRS15	Doigt de gant 1/2" avec presse étoupe	an 0	x2	0
254002 Bouchon solaire x2	DGRS20	Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe	an 0	x1	0
	254002	Bouchon solaire		x2	K


Kit de fixation fourni en fonction du type de toiture

254852	Coude solaire	0	x1	0
130G20	Té FFF laiton		x1	M
254001CST	Raccord à purgeur manuel solaire		x1	N
280G20	Mamelon MM laiton		x4	0
RU20F	Raccord union FF 3/4"	1	х2	P
IRM416	Raccord à compression pour bitube		x4	Q
292G15	Bouchon M 1/2" laiton		х2	R
PRODCAL10	Bidon de 10l de fluide caloporteur		x1	
254302	Manchon solaire	4 40 00 00	х2	•
CIBT20L10	Conduit bitube inox en 10, 15 ou 20m		En option	Y
	Raccords fournis avec le bitube		En option	Z



Date: avr 2022 Pages : 7/7

SCHÉMA ET NOMENCLATURE PSOLCHECSPBM33-33TP



Nomenclature PSOLCHECSPBM33-33TP

PSOL25VM	Panneau solaire		х3	A
BM03PECS1STHE	Ballon chauffage de 300L à 1 échangeur et production d'ECS instantanée	0000	x1	В
GTSD	Groupe de transfert solaire		x1	G
MT252720C	Mitigeur thermostatique solaire		x1	D
MAG2	Cartouche anti calcaire MF 3/4"		x1	(3)
RS4	Régulation solaire	3	x1	(3
V024S	Vase d'expansion solaire 24L		x1	G
KMVS	Support pour vase solaire		x1	(1)
DGRS15	Doigt de gant 1/2" avec presse étoupe	000	x2	0
DGRS20	Doigt de gant 3/4" avec presse étoupe	000	x1	0
254002	Bouchon solaire		x2	K

Kit de fixation fourni en fonction du type de toiture

254852	Coude solaire	0 0	x1	0
130G20	Té FFF laiton		x1	M
254001CST	Raccord à purgeur manuel solaire		х1	N
280G20	Mamelon MM laiton		х4	0
RU20F	Raccord union FF 3/4"		x2	P
IRM416	Raccord à compression pour bitube		x4	Q
292G15	Bouchon M 1/2" laiton		x2	R
PRODCAL10	Bidon de 10l de fluide caloporteur		x1	
254302	Manchon solaire	41 (10) (10)	х4	•
CIBT20L10	Conduit bitube inox en 10, 15 ou 20m		En option	Y
	Raccords fournis avec le bitube		En option	Z